



Valeyres-sous-Ursins — Municipalité
Rue des Fontaines 2
14 12 Valeyres-sous-Ursins

Tél. 024 435 19 68
E-mail valeyres.ursins.vd@bluemail.ch
Internet www.valeyres-sous-ursins.ch

Qualité de l'eau potable en 2023

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance de l'eau

L'eau alimentant le réseau communal provient d'une source alimentée par 4 points de captage.

Désinfection

Le réservoir des Vernes est équipé à sa sortie d'un appareil d'irradiation UV ainsi que d'un appareil de désinfection par injection d'eau de javel, utilisé en cas de nécessité.

Contrôles sanitaires (analyses)

Le suivi de la qualité de l'eau de boisson comporte un prélèvement par année effectué par l'office de la consommation ainsi que le plan de prélèvements assurés par le laboratoire Viteos avec deux campagnes de prélèvements par année.

Bactériologie

Aucun dépassement des valeurs de qualité n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physiques et chimiques (ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution) :

La valeur d'un des métabolites du fongicide chlorothalonil M-12 est de 170ng/l, la valeur maximale étant de <100ng/l.

La valeur d'un des métabolites du fongicide chlorothalonil M-4 est de 950ng/l, la valeur maximale étant de <100ng/l.

Des composants chimiques de Bentazone sont également décelés est de 150ng/l, la valeur maximale étant de <100ng/l.

La Municipalité va surveiller l'évolution de ces valeurs et étudier les solutions pour le futur.

Dureté totale : 38,7°f, soit une eau dure.

Température moyenne	11°C
Calcium	103 ± 10 mg/l
Magnésium	22.7 ± 2.5 mg/l
Sodium	7.6 ± 0.8 mg/l
Potassium	1.5 ± 0.1 mg/l

pH	7.35 ± 0.2
Chlorures	18.2 ± 1.9 mg/l
Nitrates	26.4 ± 2.6 mg/l
Sulfates	22.2 ± 2 mg/l

Informations utiles :

En cas de problème, fuite ou accident, M. Renaud Vuarraz municipal est joignable au 079 785 20 17 ou sur le numéro des concessionnaires de la commune :

Bruand-Thomas Sàrl au 079 515 63 16
Mauron SA au 079 433 54 81